
Pedido de esclarecimento Pregão Eletrônico nº 16/2022

6 mensagens

janaina.ferreira@ekairos.com.br <janaina.ferreira@ekairos.com.br>
Para: licitacao@iuna.es.gov.br

18 de março de 2022 13:39

Prezado pregoeiro(a), boa tarde!

Com o intuito de participarmos do Pregão eletrônico nº 16/2022, solicitamos esclarecimentos quanto as especificações técnicas dos produtos requeridos em Edital.

Quanto aos itens de 1 ao 10:

- Tensão de emprego?
- Qual a amperagem (faixa de ajuste)?
- Trata-se de chave de partida magnética?
- Grau de proteção

Quanto aos itens de 14 a 16:

- Qual a finalidade? (Submersível, Periférica, Centrifuga, Autoescorvante, Injetora)
- Tensão nomina?
- Vazão máxima?
- Grau de proteção?

Quanto aos itens de 1 e 2:

- Item 18 - MOTOR MONOFASICO 3 CV 4P W112M 220-254/480 - 508V 60HZ 83D IP55 (BLINDADO TIPO RURAL):

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;

- Qual a frequência?
- Qual o grau de proteção?
- Qual a corrente nominal?
- Blindado ou aberto?

Considerando que a solicitação será aprovada, fique com meus agradecimentos e votos de consideração.



REVENDA AUTORIZADA 



JANAINA FERREIRA

LICITAÇÕES / COMPRAS



(16) 3463-7403
(16) 99198-5937



janaina.ferreira@ekairos.com.br
www.ekairos.com.br



Av. Papa Paulo VI, 587,
Jardim Martinez, Araraquara - SP

Automação Industrial, reparos eletrônicos e eletromecânicos industriais, Inversores, Soft Starters, IHM's, CLP's e Montagem de Painéis.

Projetos e fornecimento de correção de fator de potência e Paineis solar fotovoltaico.

Rebobinamento e fornecimento de motores elétricos, motobombas e redutores.

Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

18 de março de 2022 13:46

Para: "Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Agronegócio" <agricultura@iuna.es.gov.br>

Boa tarde!

Favor responder os questionamentos da empresa e me enviar.

Att. Caroline

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Prefeitura Municipal de Iúna

Setor de Licitações

(28)3545-4754

licitacao@iuna.es.gov.br

Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

18 de março de 2022 13:56

Para: janaina.ferreira@ekairos.com.br

Em análise

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Agronegócio <agricultura@iuna.es.gov.br>

21 de março de 2022 15:56

Para: Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

Edinéia boa tarde,

segue anexo resposta do questionário com as respostas solicitadas pela Empresa

RUTE LÉIA

Secretaria Municipal de Agricultura e Agronegócio de Iúna/ES

Tel.: 28 3545 4758

agricultura@iuna.es.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]



QUESTIONÁRIO PREGÃO 16 MOTORES.docx

15K

Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

21 de março de 2022 15:53

Para: "Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Agronegócio" <agricultura@iuna.es.gov.br>

Recebido.

Grata.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

21 de março de 2022 16:17

Para: janaina.ferreira@ekairos.com.br

Prezado fornecedor, boa tarde!

Segue respostas aos questionamentos:

Quanto aos itens de 1 ao 10:

- Tensão de emprego? **220v**
- Qual a amperagem (faixa de ajuste)? **Faixa de ajuste 05 amperes**
- Trata-se de chave de partida magnética? **Sim**
- Grau de proteção? **IP 55**

Quanto aos itens de 14 a 16:

- Qual a finalidade? (Submersível, Periférica, Centrifuga, Autoescorvante, Injetora) **Centrífuga**
- Tensão nomina? **22**
- Vazão máxima? **Maior ou igual a 20M³/horas**
- Grau de proteção? **IP 55**

Quanto aos itens de 1 e 2:

- Item 18 - MOTOR MONOFASICO 3 CV 4P W112M 220-254/480 - 508V 60HZ 83D IP55 (BLINDADO TIPO RURAL):

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;

- Qual a frequência? **60 HZ**
- Qual o grau de proteção? **IP 55**
- Qual a corrente nominal? **30 A**
- Blindado ou aberto? **Blindado**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

